



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

PROVINCIA DI NOVARA

Ufficio Tecnico

28043 Bellinzago Novarese - via Matteotti, 34 - tel. 0321 924751-24, fax 0321 9247 35 edilizia@comune.bellinzago.no.it

ORDINANZA N. 12

Prot. n. 1080

Oggetto: messa in sicurezza impianto termico Via Antonelli, 6/A.

IL SINDACO

ALBO

VISTA l'Ordinanza n. 2700 del 16.04.2009 che prescriveva il divieto di utilizzo dell'impianto in quanto non conforme alla normativa UNI CIG per mancanza sensore camino e presa d'aria insufficiente.

VISTA la comunicazione ns. prot. n° 1487, relativa al rapporto tecnico di controllo, qui pervenuta in data 27.01.2011, da parte della ditta TOSSERI Donato di Bellinzago Novarese, relativa all'accertamento tecnico su impianto termico unifamiliare in Via Antonelli, 6/A di proprietà della Sig.ra ROMANO Rosalba.

RILEVATO che nel verbale redatto dal Tecnico Incaricato, è emersa la conformità dell'impianto alla Normativa vigente in quanto si è provveduto alla sostituzione della caldaia.

VISTO l'art. 54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267.

VISTA la Legge 06.12.1971 n. 1083;
la Legge 05.03.1990 n. 46;
il D.P.R. 06.12.1991 n. 47;
il D.P.R. 26.08.1993 n. 412;
il D.P.R. 21.12.1999 n. 551;
le norme UNI CIG 7129/92-01.

DISPONE

Sulla base della documentazione prodotta , **la REVOCA dell'Ordinanza Sindacale n° 2700 del 16-04-2009.**

l'invio di copia della presente ordinanza all'Ufficio di Polizia Municipale per opportuna conoscenza.

Bellinzago Novarese, 31.01.2011.



SINDACO

dott.ssa Mariella Bovio

Mariella Bovio